

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 76230041000104895291

Дата «01» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1

телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97

E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

«13» марта 2023г., 09 час.00мин.

(дата и время составления акта)

г.Тутаев

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района, ОГРН: 1027601271125, ИНН: 7611012203.**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а.**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» марта 2023 г.

по «13» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: назначено проведение испытаний/экспертиз, срок проведения которых согласно письму ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" от 12.01.2023 №76-20-01/63-10-202

с «13» февраля 2023г.

по «01» марта 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: **главным специалистом - экспертом Ульяновой Викторией Викторовной;**

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: **главный специалист - эксперт Ульянова Виктория Викторовна.**

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): **ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области". Аккредитация органа инспекции RA.RU.710059 от 03.06.2015г., 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», руководитель ФС по аккредитации А. И. Херсонцев.**

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

ИО заведующего МДОУ «Детский сад № 26 «Алёнушка», Захарова Люзия Фаязовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) отбор проб (образцов);

3) истребования документов;

4) инструментальные обследования.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: **с «02» марта 2023г.**

по «02» марта 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Перспективное меню с технологическими картами (выборочно по запросу);

2. Штатное расписание и его укомплектование со списком работников;

3. Личные медицинские книжки (прививочный сертификаты (копия);

4. Документы на проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных мероприятий;

5. Договор на стирку белья;
6. Договор на вывоз мусора;
7. Производственный контроль учреждения, с протоколами лабораторного исследования;
8. Обследование технического состояния системы вентиляции всего помещения;
9. В табличной форме, информацию в соответствии с техническим планом помещения: название группы - количество детей в групповой ячейке и их возраст – площадь игровой в группе, площадь спальни комнаты.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

2)

1. В образовательном учреждении разработан и в веден в работу производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, составлен в полном объеме, однако, не представлены лабораторные исследования (протоколы) к данной программе, что является нарушением **п.1.8 СП 2.4.3648-20;**

2. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, которая проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, **отсутствует**, что является нарушением **п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;**

3. В представленном разработанном примерном меню для двух возрастов:

- не в полном объеме учтена ежедневная масса блюда - закуски (холодное блюдо), не соответствует требованию **таблица 1, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

- ежедневный и общий (за 2 недели) суммарный объем блюд по приему пищи, не соответствует **таблице 3, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

- в представленном разработанном примерном меню, в зависимости от возрастной группы детей, не в полном объеме учтена необходимая суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах нормативам указанных в санитарном законодательстве, **Приложению № 10, п. 8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20.**

- ежедневное меню, не соответствуют утвержденному меню, (отсутствует фрукт), что является нарушением **п.8.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20** и не соответствует санитарному законодательству по суммарному объему пищи с нормативом 1950 грамм, а по факту представленного меню на день 1585 грамм, что является нарушением **таблица 3, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

4. Музыкальный зал - физкультурный зал, располагает на втором этаже, в данном помещении отсутствует контроль температуры воздуха с помощью термометра, что является нарушением **п.2.7.3 СП 2.4.3648-20;**

5. В группах №1, 2, 3 отсутствует зашторивание окон в спальнях помещений при дневном сне, что является нарушением **п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.**

6. В группе № 6, в игровой, вытяжная вентиляционная решетка заклеена бумагой, что является нарушением **п.2.11.8 СП 2.4.3648-20.**

7. В группе № 6 в спальном помещении на потолке и стене (весь угол с верху до низу) имеются **обширные** подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, отслоение отделочного материала со следами протекания, что является нарушением **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

8. В группе:

- № 6 в спальней, источники искусственного освещения (плафоны) 2 шт. не рабочие, и требует замены 2 лампы освещения;

- № 4 в раздевальной, источники искусственного освещения требует замены 1 лампа освещения;

- № 1 в игровой источники искусственного освещения требует замены 7 ламп освещения и в спальном помещении 2 лампы освещения;

- №2 в раздевальной, источники искусственного освещения требует замены 2 лампы освещения и в спальном помещении 2 лампы освещения;

- №3 в спальней, источники искусственного освещения (плафоны) 1 шт. не рабочий, и требует замены 2 лампы освещения, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;

9. В группе № 5, туалетная комната не оборудована отдельно для мальчиков и девочек (отдельные кабинки), что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

10. В группе № 5, 4, 7, 3 санитарная комната для детей, находится в неудовлетворительном состоянии, имеется осыпание (отслоение) отделочного материала на потолке и стенах (кафельная плитка отходит), имеются обширные подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

11. Лестничный пролет коридора на второй этаж, на потолке и стене (весь угол с верху до низу) имеются обширные подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, со следами протекания, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

12. В пяти группах детского сада, отсутствует информация с рекомендациями по организации здорового питания детей для родителей, что является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

13. Пищеблок: В горячем цеху для приготовления блюд используются алюминиевые баки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

14. Сотрудники: Маковкина Н.В. (повар), Соловьева О.Н. (кладовщик), Шабарова Н.А. (повар), Макарова А.В. (мл.воспитатель) имеют просроченную, профессионально гигиеническую подготовку и аттестацию, что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.03.2023г.;

2) ответ на истребование документов ответ МДОУ «Детский сад № 26 «Алёнушка» от 02.03.2023 № 76-1894-2023;

3) протоколы отбора проб (образцов) от 02.03.2023г.;

4) протокол измерений параметров микроклимата в общественных и жилых помещениях № 128/ф от 02.03.2023г., протокол измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 127/ф от 02.03.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт Ульянова В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.03.2023

(дата, время)

9.00

(подпись)

Л.А. Захарова

(должность)

Л.А. Захарова

(ФИО)