



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району  
150300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, телефон 8 (48533) 7-01-13; E-mail: [ond.tutaev@yandex.ru](mailto:ond.tutaev@yandex.ru)

г. Тутаев, ул. Промышленная, 6

(место составления акта)

« 16 »

мая

2019г

(дата составления акта)

14ч.30мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 20

по адресу/адресам: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, поселок  
Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 1-а

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского р-на  
по пожарному надзору от 08.04.2019г. № 20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад №26  
«Алёнушка» Тутаевского муниципального района, сокр. МДОУ №26 «Аленушка»  
ИНН7611012203; ОГРН1027601271125 (категория высокого риска, класс функциональной  
пожарной опасности Ф 1.1)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.04.2019г. по 16.05.2019 (20 рабочих дней)/-час.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по  
Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) выездной проверки)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Распоряжение №20 от 08.04.2019г. получено 08.04.2019г. 15ч.02мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Заведующий МДОУ №26 «Аленушка» Новикова Е.Г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лобанова Наталия Геннадьевна - главный государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ №26 «Аленушка» Новикова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад №26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района представляет собой отдельно-стоящее 2-х этажное здание, без подвала, без чердака (данное здание принадлежит на праве оперативного управления Департаменту муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района - свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2011г. серия 76АБ №399733). Здание II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, площадью застройки 1025,8кв.м. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 1977 году. Отопление центральное водяное. Проектная документация на здание на момент проверки, не предоставлена. Подъезд к зданию учреждения имеется со всех сторон. Территория учреждения огорожена, имеются двое ворот для въезда машин. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) 2-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен контракт на техническое обслуживание с ООО СБ «Алгоритм» от 15.02.2019г. №243-19 СБ. АПС и СОУЭ в здании учреждения смонтирована в 2006году, находится в рабочем состоянии, требует капитального ремонта. Наружное противопожарное водоснабжение образовательного учреждения осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 70метров и 100метров соответственно по ул. Ленина. Также на территории находится отдельно-стоящее здание хозяйственного блока. На учреждение разработана Декларация пожарной безопасности 11.12.2015г.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности

#### **В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)**

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) | Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|
|       |   |  |

| 1 | 2  | 3   |
|---|--|---|
| 1 | Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения не прошли обучение в установленном порядке по специальным программам пожарно-технического минимума. Основание: п.3 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.39   | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 2 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Основание: п.461 (л) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)   | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 3 | <p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;(Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;(Подпункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113.</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>(Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,</p> | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.</p> <p>Основание: п.462 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> |   |
| 4 | <p>Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №5 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>   | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |
| 5 | <p>Дымовые пожарные извещатели в помещении игровой группы №5 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>  | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |
| 6 | <p>Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №3 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>   | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |
| 7 | <p>Дымовые пожарные извещатели в помещении спальной группы №3 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>   | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |
| 8 | <p>Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №4 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>   | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |
| 9 | <p>Дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении около музыкального зала на 2-ом этаже установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>  | <p>Заведующий<br/>МДОУ №26<br/>«Аленушка»<br/>Новикова Е.Г.</p> |





|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | Ручные пожарные извещатели на первом и втором этажах установлены на стенах на высоте выше 1,5 м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.   | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 11 | На объекте МДОУ №26 «Аленушка» не согласованы специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации. Основание: п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п. п. 39,51,52,53,54 НПБ 645-2007   | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 12 | В месте расположения пульта приемно-контрольного (коридор 1-го этажа) отсутствует светильник аварийного освещения. Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.14.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 13 | На путях эвакуации из музыкального зала, у дверей эвакуационного выхода установлено пианино. Основание: п. 23ж, п.36б ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)   | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 14 | На путях эвакуации из музыкального зала в коридоре на стене размещен огнетушитель, который препятствует безопасной эвакуации людей. Основание: п. 23ж, п.36б ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)  | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 15 | Здание хозяйственного блока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией согласно норм. Основание: п. 4 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)»; приложение А, п.А4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |
| 16 | Отсутствуют обозначения на дверях складского назначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390, с изм.)  | Заведующий<br>МДОУ №26<br>«Аленушка»<br>Новикова Е.Г. |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), \_\_\_\_\_  
 нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)



  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложения: Заполненный проверочный лист по Приложению №13 (к Приказу МЧС России от 28.06.2018 года №261) на 23 листах; Предписание №20/1/1 от 16.05.2019г.

|  |   |
|--|---|
| <p>Главный государственный инспектор Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору</p> |  <p> Н.Г. Лобанова<br/>(подпись)</p> |
| <p>" 16 " мая 2019 г.</p>  | <p>М.Л.П.</p>   |

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующий МДОУ № 26

«Аленушка»

Новикова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » мая 2019 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01