

исх. и 125/01-09 от 06.08.2019

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «АЛЁНУШКА»
Тутаевского муниципального района
e-mail: doual26@mail.ru

Отделение надзорной
деятельности и профилактической работы
по Тутаевскому району.
Н.Г. Лобановой.

Информационная справка
по устранению нарушений по предписанию № 20/1/1

№ П.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта и его НПА РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены.	Отчет об устранении, выявленного нарушения	Срок устранения	Отметка о его выполнении (подпись)
1	2	3	4		5
1.	Педагогические работники не прошли обучение в установленном порядке по специальным программам пожарно-технического минимума <u>НЕОБХОДИМО</u> пройти обучение в установленном порядке педагогическим работникам и воспитателям дошкольных групп по специальным программам пожарно-технического минимума. П. 11 н	Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности», «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 39.	Обновлена, откорректирована и согласована программа пожарно-технического минимума для педагогов. Организовано Обучение: изданы приказы, назначена комиссия. Педагогические работники в полном составе прошли обучение. Тестовые задания выполнили все. П. 11 Программа пожарно-технического минимума согласована. (Приказы прилагаются)	19 июня 2019 год	
2.	В инструкции о мерах ПБ не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. НЕОБХОДИМО допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Основание: п.461 ППР РФ №390 от 25.04.2012.	131 детей, 131 взрослых 40 сотрудников Всего – 302 человека	19.06.2019	

	менно находиться на объекте защиты Отразить в инструкции о мерах безопасности			П. 4.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности	
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности НЕОБХОДИМО указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ними помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделений пожарной охраны;	Основание: п.462 ППР РФ №390 от 25.04.2012. Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2016 года № 947.	В Инструкции определены ответственные сотрудники за обеспечение пожарной безопасности. Всем сотрудникам определено, что конкретно они должны делать при пожаре, эвакуации детей сотрудников материальных ценностей, а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; -каждый, кто первый обнаружил пожар П. 14.2 б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим - ст. медсестра 4. 14.17 в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения); - завхоз, ответственный за ПБ, заве-	21.06.2019г.	

	з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.		
		дующий г) отключение при необходимости электроэнергии - рабочих по обслуживанию здания. -15.1, 15.2. 15.3 д) прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 14.3 е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; п. 14.5 - заведующий ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделений пожарной охраны; п. 14.15 з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; п. 14.15 - заведующий, завхоз, делопроизводитель (документацию - трудовые книжки, личные дела сотрудников к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчай-	

			шего пути для подъезда к очагу пожара; п. 14.16 – завхоз л) сообщение подразделением пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 14.16 – завхоз, м) по прибытии пожарного подразделения. информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранящихся и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; - ответственный за ПБ в ДОУ п. 14,16 н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты	
--	--	--	--	--

			ты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. - ответственный за П.Б. Все сотрудники в индивидуальном порядке ознакомлены с Инструкцией № 1 о мерах пожарной безопасности в детском саду.		
4.	На путях эвакуации из музыкального зала у дверей установлено пианино	П. 23ж, п. 366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	Пианино переставлено на противоположную сторону.	27.06.2019	

5.	На путях эвакуации из музыкального зала у дверей установлено пианино	Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, П. 23ж, п. 366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012,	Огнетушитель убран, размещен в углу коридора. Препятствий для эвакуации не создаёт.	27.06.2019	
----	--	--	---	------------	--

За-
ведующий



Е.Г.Новикова