

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
познавательного - речевого развития

воспитанников
№ 26 «АЛЁНУШКА»

п. Константиновский

20 лет Октября ул., д. 1а, 152321,

Ярославская обл. Тутаевский р-н

телефон/факс: (48533) 7 – 93 – 78

e-mail: doual26@mail.ru

« 21 » июля 2015 № 77/01-09

Государственному инспектору Тутаевского района по
пожарному надзору
Лобановой Н. Г.

Отчёт о выполнении предписания

№ 40/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ п ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасности	Результат
1	В тамбуре эвакуационного выхода 2 группы хранятся посторонние предметы и материалы. Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного выхода 2 группы.	(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,	01.08.2015	Посторонние предметы (выносной игровой материал) убраны.

Школы № 44/01-09/06 21.07.2015

		мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
2	В тамбуре эвакуационного выхода 1 группы хранятся посторонние предметы и материалы. Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного выхода 1 группы.	(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01.08.2015	Посторонние предметы (выносной игровой материал) убраны.
3.	В тамбуре эвакуационного выхода из педагогического кабинета хранятся посторонние предметы и материалы. Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного выхода педагогического кабинета.	(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01.08.2015	Посторонние материалы (одежда сотрудников) убраны.
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от групп на 1-ом и 2-ом этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	(п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») п.4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме	01.08.2015	Все двери оборудованы самозакрывающимися устройствами. Уплотнители порогов

	<p>Оборудовать все двери, отделяющие лестничные клетки от групп на 1-ом и 2-ом этажах устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>	<p>квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).</p>		установлены.
5.	<p>В теплоузле хранятся посторонние предметы и материалы.</p> <p>Убрать посторонние предметы и материалы из помещения теплоузла.</p>	<p>п.23(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p> <p>23. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	01.08.2015	Теплоузел освобождён от посторонних предметов.

Заведующий



Е.Г.Новикова
Е.Г.Новикова.