

**Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Ярославль, Красная площадь, д.8, т./ф (4852)79-08-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ярославская область, 152300, г.Тутаев, ул.Пролетарская, д.30, т./ф.8(48533) 2-27-22

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 40/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно речевого развития
воспитанников № 26 «Аленушка» (МДОУ д/с № 26 «Аленушка») Новиковой Елене Геннадьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в период с 27.04.2015г.- 30.04.2015 проведена плановая выездная проверка
согласно Распоряжения № 40 Заместителя главного государственного инспектора Тутаевского
района по пожарному надзору Баранова В.В. от 25.03.2015г.

Государственным инспектором Тутаевского района по пожарному надзору Лобановой
Наталией Геннадьевной объекта, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский
район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МДОУ д/с № 26 «Аленушка» Новиковой Еленой Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В тамбуре эвакуационного выхода 2 группы хранятся посторонние предметы и материалы. <i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а</i> Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного	(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,	01.08.2015	

	выхода 2 группы.	галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
2	<p>В тамбуре эвакуационного выхода 1 группы хранятся посторонние предметы и материалы.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а</i></p> <p>Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного выхода 1 группы.</p>	<p>(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p> <p>п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	01.08.2015	
3.	<p>В тамбуре эвакуационного выхода из педагогического кабинета хранятся посторонние предметы и материалы.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а</i></p> <p>Убрать посторонние предметы и материалы из тамбура эвакуационного выхода педагогического кабинета.</p>	<p>(п.36(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p> <p>п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	01.08.2015	
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от	(п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.08.2015	

	<p>групп на 1-ом и 2-ом этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а</i></p> <p>Оборудовать все двери, отделяющие лестничные клетки от групп на 1-ом и 2-ом этажах устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>	<p>Эвакуационные пути и выходы»)</p> <p>п.4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).</p>		
5.	<p>В теплоузле хранятся посторонние предметы и материалы.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1-а</i></p> <p>Убрать посторонние предметы и материалы из помещения теплоузла.</p>	<p>п.23(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p> <p>23. На объектах запрещается:</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	01.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) и домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Тутаевского района
по пожарному надзору



(подпись)

Н.Г. Лобанова

"30" апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

Заведующий МДОУ д/с № 26
«Аленушка»
Новикова Елена Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)

30» апреля 2015 г.