



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 20/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «детский сад
№26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района в лице
заведующего Новиковой Елены Геннадьевны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны № 20 от «08» апреля 2019 года; ст. 6; ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад №26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района, ИНН7611012203; ОГРН1027601271125 (категория высокого риска, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1), юридический адрес: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а; место фактического осуществления деятельности: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а, в период с 12.04.2019г. по 16.05.2019 (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад №26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района, по адресу: 152302, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а совместно с заведующим Новиковой Еленой Геннадьевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленно-	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о
-------	---	---	---------------------------	---------------------

	го нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения не прошли обучение в установленном порядке по специальным программам пожарно-технического минимума. Необходимо: Пройти обучение в установленном порядке педагогическим работникам образовательного учреждения и воспитателям дошкольной группы по специальным программам пожарно-технического минимума.	Основание: п.3 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.39	01.07.2019	
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Необходимо: Отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. $1,25 \times 240 + 44 = 334$	Основание: п.461 (л) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019	
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113. в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости элек-	Основание: п.462 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019	

троэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов,			
---	--	--	--

изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. Необходимо: Указать в инструкции о мерах пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;		
--	--	--

	з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.			
4	Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №5 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №5 установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
5	Дымовые пожарные извещатели в помещении игровой группы №5 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в помещении игровой группы №5 установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
6	Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №3 установлены на рас-	Основание: ст.2 Федерального закона от	01.07.2020	

	стоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №3 установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.		
7	Дымовые пожарные извещатели в помещении спальной группы №3 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в помещении спальни группы №3 установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
8	Дымовые пожарные извещатели в раздевалке группы №4 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки группы №4 установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
9	Дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении около музыкального зала на 2-ом этаже установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Необходимо: Дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении около музыкального зала установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников, согласно норм.	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
10	Ручные пожарные извещатели на первом и втором этажах установлены на стенах на высоте выше 1,5 м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Необходимо: Установить ручные пожарные извещатели на первом и втором этажах на стенах на высоте $1,5 \pm 0,1$ м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
11	На объекте МДОУ №26 «Аленушка» не согласованы специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации.	Основание: п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.07.2019	

	<u>Необходимо:</u> Согласовать специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации.	ской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п. п. 39,51,52,53,54 НПБ 645-2007		
12	В месте расположения пульта приемно-контрольного (коридор 1-го этажа) отсутствует светильник аварийного освещения. <u>Необходимо:</u> Установить светильник аварийного освещения в месте расположения пульта приемно-контрольного (коридор 1-го этажа).	Основание: ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.14.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.07.2020	
13	На путях эвакуации из музыкального зала, у дверей эвакуационного выхода установлено пианино. <u>Необходимо:</u> Убрать пианино, установленное на путях эвакуации из музыкального зала, у дверей эвакуационного выхода.	Основание: п. 23ж, п.366 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019	
14	На путях эвакуации из музыкального зала в коридоре на стене размещен огнетушитель, который препятствует безопасной эвакуации людей. <u>Необходимо:</u> Убрать огнетушитель, размещенный на стене, на путях эвакуации из музыкального зала в коридоре, который препятствует безопасной эвакуации людей.	Основание: п. 23ж, п.366 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019	
15	Здание хозяйственного блока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией согласно норм. <u>Необходимо:</u> Оборудовать здание хозяйственного блока автоматической пожарной сигнализацией согласно норм.	Основание: п. 4 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)»; приложение А, п.А4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	01.07.2020	

16	Отсутствуют обозначения на дверях складского назначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Необходимо: Сделать обозначения на дверях складского назначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Основание п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390, с изм.)	01.07.2020	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«16» мая 2019 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий МДОУ №26 «Аленушка»
Новикова Елена Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(Handwritten signature)

(подпись)

« 16 » мая 2019г.