

Мероприятие по контролю

01.02.2023 КНМ 76230041000104895291

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 52
об устранении выявленных нарушений**

13 марта 2023г.

г. Ярославль

При проведении профилактического визита субъекта и рассмотрении представленных документов в отношении деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района, ОГРН: 1027601271125, ИНН: 7611012203, адрес: 152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно:

1. В образовательном учреждении разработан и в веден в работу производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, составлен в полном объеме, однако, не представлены лабораторные исследования (протоколы) к данной программе, что является нарушением **п.1.8 СП 2.4.3648-20;**

2. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, которая проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, **отсутствует**, что является нарушением **п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;**

3. В представленном разработанном примерном меню для двух возрастов:

- не в полном объеме учтена ежедневная масса блюда - закуски (холодное блюдо), не соответствует требованию **таблица 1, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

- ежедневный и общий (за 2 недели) суммарный объем блюд по приему пищи, не соответствует **таблице 3, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

- в представленном разработанном примерном меню, в зависимости от возрастной группы детей, не в полном объеме учтена необходимая суточная потребность в пищевых веществах,¹

энергии, витаминах и минеральных веществах нормативам указанных в санитарном законодательстве, **Приложению № 10, п. 8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20.**

- ежедневное меню, не соответствуют утвержденному меню, (отсутствует фрукт), что является нарушением **п.8.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20** и не соответствует санитарному законодательству по суммарному объему пищи с нормативом 1950 грамм, а по факту представленного меню на день 1585 грамм, что является нарушением **таблица 3, Приложению № 9, п.8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;**

4. Музыкальный зал - физкультурный зал, располагает на втором этаже, в данном помещении отсутствует контроль температуры воздуха с помощью термометра, что является нарушением **п.2.7.3 СП 2.4.3648-20;**

5. В группах №1, 2, 3 отсутствует зашторивание окон в спальнях при дневном сне, что является нарушением **п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.**

6. В группе № 6, в игровой, вытяжная вентиляционная решетка заклеена бумагой, что является нарушением **п.2.11.8 СП 2.4.3648-20.**

7. В группе № 6 в спальном помещении на потолке и стене (весь угол с верху до низу) имеются **обширные** подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, отслоение отделочного материала со следами протекания, что является нарушением **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

8. В группе:

- № 6 в спальне, источники искусственного освещения (плафоны) 2 шт. не рабочие, и требует замены 2 лампы освещения;

- № 4 в раздевальной, источники искусственного освещения требует замены 1 лампа освещения;

- № 1 в игровой источники искусственного освещения требует замены 7 ламп освещения и в спальном помещении 2 лампы освещения;

- №2 в раздевальной, источники искусственного освещения требует замены 2 лампы освещения и в спальном помещении 2 лампы освещения;

- №3 в спальне, источники искусственного освещения (плафоны) 1 шт. не рабочий, и требует замены 2 лампы освещения, что является нарушением **п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;**

9. В группе № 5, туалетная комната не оборудована отдельно для мальчиков и девочек (отдельные кабинки), что является нарушением **п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;**

10. В группе № 5, 4, 7, 3 санитарная комната для детей, находится в неудовлетворительном состоянии, имеется осыпание (отслоение) отделочного материала на потолке и стенах (кафельная плитка отходит), имеются обширные подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, что является нарушением **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;**

11. Лестничный пролет коридора на второй этаж, на потолке и стене (весь угол с верху до низу) имеются обширные подтеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, со следами протекания, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

12. В пяти группах детского сада, отсутствует информация с рекомендациями по организации здорового питания детей для родителей, что является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

13. Пищеблок: В горячем цеху для приготовления блюд используются алюминиевые баки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

14. Сотрудники: Маковкина Н.В. (повар), Соловьева О.Н. (кладовщик), Шабарова Н.А. (повар), Макарова А.В. (мл.воспитатель) имеют просроченную, профессионально гигиеническую подготовку и аттестацию, что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

1. Соблюдать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с лабораторными исследованиями, предоставить протоколы к данной программе;
2. Предоставить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;
3. Представить разработанное примерное меню для двух возрастов в соответствии с санитарным законодательством;
4. Обеспечить во всех помещениях контроль температуры воздуха с помощью термометра;
5. В группах №1, 2, 3 обеспечить наличие зашторивание окон в спальнях помещениях во время дневного сна;
6. Очистить вытяжные вентиляционные решетки от посторонних заклеивании в группе № 6;
7. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в группе № 6 в спальном помещении;
8. Содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии;
9. В группе № 5 оборудовать туалетную комнату отдельно для мальчиков и девочек (отдельные кабинки);
10. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в группах № 5, 4, 7, 3 санитарная комната для детей;
11. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка лестничного пролета коридора на второй этаж (весь угол с верху до низу);
12. Обеспечить наличие информации в группах детского сада, с рекомендациями по организации здорового питания детей для родителей;
13. Обеспечить в достаточном количестве посуду для приготовления блюд в соответствии с санитарными правилами;
14. Соблюдать требования прохождения периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в установленные сроки, предоставить данные прохождения всех сотрудников.

Срок исполнения: 27.11.2023 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на **Муниципальное**

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 27.11.2023 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора по ЮО

Заместитель руководителя

Управления Роспотребнадзора

по Ярославской области



В. В. Ульянова

Л. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил(а):

«13» марта 2023 г.

Л. С. Золотина

Захарова Л.Р.